



LEGENDA OŚWIETLENIA:

- plafońiera IP54, 1x60W, np. ARCOLA IP54 1x60W, firmy LUG z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchowym
- łącznik 1-biegunowy, na tynk, 10A
- oprawa przemysłowa 2x36W IP65, np. ATLANTYK 3 T8 N/T, IP65 2x36W, firmy LUG

LEGENDA SIŁY:

- gniazdo 230V+0+PE podwójne, nałynkowe, IP44, 16A
- gniazdo 400V+0+PE, 32A, na tynk

LEGENDA - POZOSTAŁE:

- główna i miejscowa szyna wyrównawcza
- lokalizacja rozdzielnic głównej RG
- wypust uziomu fundamentowego, bednarka Fe/Zn 30x4 mm

OPIS INSTALACJI:

1. Obwody gniazd 230V+0+PE wykonać przewodem YDYpżo 3x2,5 mm², izolacja 450/750V.
2. Obwody oświetlenia wykonać przewodami YDYpżo 3(4)x1,5 mm², izolacja 450/750V.
3. Główną szynę wyrównawczą w RG zasiląć bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm z uziomu fundamentowego, rezystancja uziomu R<10Ω.
4. Konstrukcję stalową budynku potoczyć w narożnikach budynku z uziomem fundamentowym bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm, rezystancja uziomu R<10Ω.
5. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty i aprobaty techniczne.

**OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| | | |
| REWIZJA | DATA | OPIS I ZAKRES ZMIANY |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | SKALA | BIURO INŻYNIERSKIE "SKALA" mgr inż. Jacek Stróżyna Siemowa 1A, 68-200 Żary tel.: 790 302 256; e-mail: biuro@biuroskala.pl |
| ZADANIE INWESTYCYJNE: | BUDOWA ZESPOŁU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO | |
| ADRES INWESTYCJI: | 68-200 Żary, ul. Piastowska, działka nr ewid. 83, obr. nr: 0001, jedn. ewid. 081102_1 m. Żary | |
| INWESTOR: | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary | |
| FAZA: | PROJEKT BUDOWLANY | ZESPÓŁ PROJEKTOWY |
| TYTUŁ RYSUNKU: | PROJEKTOWAŁ: | IMIE I NAZWISKO |
| RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | SPRAWDZIŁ: | NR UPR. BUD. |
| | OPRACOWAŁ: | PODPIS |
| | | |
| BRANŻA: | INST. ELEKTRYCZNE | SKALA: 1:50 |
| | DATA OPRACOWANIA: | Lipiec 2018r. |
| | NR RYSUNKU: | PB/15/ |

Najwyższe opracowanie jest obrotowe. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 36, poz. 83, z dnia 23.02.1990r. z późn. zm.)
Kopowanie, powielanie lub publikowanie tego rysunku w całości lub w części bez pisemnej zgody Biura Inżynierskiego "SKALA" Jacek Stróżyna jest ZABRANIONE.