

Żary, dnia 20.05.2019 r.

**Do wszystkich uczestników
niniejszego postępowania**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Getta w Żarach**”, znak sprawy 4/ZS/2019

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na mocy **§ 26 ust. 1 i 4** Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r. **Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

Pytanie– Czy Zamawiający bierze pod uwagę wykonanie prac metodą bezwykopową? W tym wypadku najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie bezwykopowej metody w technologii krakingu statycznego, która polega na prowadzeniu rury np. PE tak jak oczekuje Zamawiający, po trasie istniejącej sieci. Technologia jest całkowicie bezpieczna, nie pogarsza spadków, a przede wszystkim nie wymaga odbudowy nawierzchni po całkowitej trasie remontowanego kanału (biorąc pod uwagę, że w tym wypadku nawierzchnia jest asfaltowa). Nasza firma jest w stanie wykonać do 150m renowacji kanału przy jednym rozstawieniu maszyny krakingowej dzięki czemu skróci to czas wykonywania robót w porównaniu do zastosowania metody wykopu otwartego.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykonania remontu odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Getta w Żarach metodami bezwykopowymi. Niniejsze zamówienie należy wykonać metodą wykopu otwartego zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejsze pismo stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest jej integralną częścią.

PROKURENT

Agnieszka Biedziuk
Agnieszka Biedziuk