

## **ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ OPINIA NR GK.6630.1.28.2020**

Opis przedmiotu narady: **przyłącze elektroenergetyczne**

Zlokalizowanego: **Żary ul. Szpitalna, Boya-Żeleńskiego działka: 772, 764 obr. 2**

Wnioskodawca:      Biuro Projektów i Ochrony Środowiska  
                             mgr inż. Magdalena Stróżyna  
                             68-200 ŻARY  
                             SUROWA 1A

Inwestor:              Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
  
                             68-200 ŻARY  
                             Bohaterów Getta 9-11

Starosta Żarski na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach w dniu 2020-03-12 r. dokonał koordynacji dokumentacji projektowej w/w obiekcie, z uwzględnieniem uwag i zaleceń osób uczestniczących w naradzie, zgodnie z listą stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

### **Zalecenia wynikające z przepisów prawa:**

1. W przypadku, gdy usytuowanie projektowanych urządzeń naraża na zniszczenie znaki osnowy geodezyjnej podlegającej ochronie prawnej zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.J. DZ. U. z 2017 r. poz. 2101), , zobowiązuje się inwestora do przestawienia lub zabezpieczenia tych znaków na czas budowy. Czynności te powinny być wykonane przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub geodetę uprawnionego przed rozpoczęciem robót ziemnych.
2. Uzgodnione projekty usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlegają wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.
3. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
4. W przypadku natrafienia na sieci i urządzenia uzbrojenia terenu nienaniesione na mapie należy o tym fakcie powiadomić jednostkę branżową.
5. W czasie wykonywania robót inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowane ewentualne szkody i uszkodzenia sieci, które mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac.
6. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
7. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego należy ponownie wystąpić z wnioskiem o dokonanie koordynacji.
8. Należy uwzględniać uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach branżowych.

## SKŁAD OSOBOWY I STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe uczestnika narady, podpis
1	Urząd Miejski w Żarach	Uzgodnienie w zakresie omówienia zgodnie z dziej 11.6853.22.2020 z 06.03.2020	URZĄD MIEJSKI 68-200 Olejnik Wydział Inżynierii Technicznej i Ochrony Środowiska
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	POWIADOMIENIE NIE STAWIŁ SIĘ Dul	
3	ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Rejon Dystrybucji Żary	Bez uwagi	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Żary Seksja Utrzymania Mł. Specjalista ds. Majątku Sieciowego Arkadiusz Szymański
4	ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	POWIADOMIENIE NIE STAWIŁ SIĘ Dul	
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład w Gorzowie Wlkp., Gazownia w Żaganiu	bez uwagi	Starszy Mistrz sieci i Instalacji Gazowych Krzysztof Franczak 12.03.2020
6	Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obsługa Klienta, Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Zielonej Górze	POWIADOMIENIE NIE STAWIŁ SIĘ Dul	
7	NETIA S.A.	uzgodniono na way	Przedstawiciel Netia S.A. Sylwester Kępka
8			

prowadząca naradę:

Dul Katarzyna

z up. STAROSTY  
M. Patrzyński  
Majordomo i Przewodniczący  
Przewodniczący  
Narady Koordynacyjnej