

Żary, dnia 02.06.2021 r.

**Do wszystkich uczestników
niniejszego postępowania**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Armii Krajowej, znak sprawy 5/ZS/2021**

W związku z wpływieniem do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na mocy **§ 26 ust. 1 i 4** Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r. **Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

W związku z ogłoszonym postępowaniem, proszę Zamawiającego o odpowiedź, czy dopuszcza wykonanie krakingu statycznego przy użyciu krótkich modułów rurowych z PVC ścianka lita, średnica DN 200mm, ścianka grubości 9,6 mm, SDR 21, długość montażowa L=530 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie przychyła się do prośby Wykonawcy.

Niniejsze pismo stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest jej integralną częścią.

PREZES ZARZĄDU

Zdzisław Czekalski