ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Sp. z o.o.
68-200 ŻARY, ul. Bohaterów Getta 9-11
tel. 68 479 46 10-11, fax 68 479 46 12
PKO BP S.A. 83 1020 5402 0000 0102 0370 6439
NIP 9282033304

Żary, dnia 03.04.2023 r.

Do wszystkich uczestników niniejszego postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kanalizacji deszczowej w ul. Artylerzystów w Żarach,** znak sprawy 2/ZS/2023

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na mocy **§ 26 ust. 1 i 4** Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r. **Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

W nawiązaniu do Państwa ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego pn.: „Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kanalizacji deszczowej w ul. Artylerzystów w Żarach", znak sprawy: 2/ZS/2023, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1. *Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji. Obecny termin wykonania zamówienia 60 dni od daty podpisania umowy wydaje się nierealny z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji technicznej, uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych, pozwoleń, „W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:*
   1) *uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników,*
   2) *uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót - obecnie plac budowy. Planowany termin zakończenia i odbioru końcowego (koniec kwietnia 2023r.). Po tym okresie Wykonawca musi przewidzieć koszty opracowania i wprowadzenia własnej organizacji ruchu na czas realizacji prac,*
   3) *uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień,*
   4) *uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych (wg potrzeb),*
   5) *wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni (jeśli wymagany),*
   6) *wykonanie projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji."*

Odpowiedź:

Z uwagi, że obecny Wykonawca ma zamiar dokonać odbioru końcowego robót do końca kwietnia 2023r. a co za tym idzie wprowadzić docelową/stałą organizację ruchu Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest przewidzieć konieczność opracowania, uzgodnienia, zatwierdzenia i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu (COR) na czas prac i możliwość realizacji prac wyłącznie w godzinach nocnych od 22 – 6 rano. W ofercie należy również przewidzieć koszty związane z zajęciem pasa drogowego ul. Artylerzystów. Zarządcą drogi jest Starostwo Powiatowe w Żarach, które również pełni funkcję zarządzającego ruchem na drogach gminnych i powiatowych. Uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji prac w terminie po wprowadzeniu stałej organizacji ruchu wymaga wcześniejszego uzgodnienia

uzgodnień wraz z zatwierdzeniem COR i uwzględnieniem 7 dniowego terminu na wprowadzenie COR w terminie 30 dni kalendarzowych.
Z uwagi na gwarancję Wobec powyższego zgadzamy się na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy **do 90 dni licząc od dnia podpisania umowy.**

2. *W OPZ pkt 3.2. Zamawiający wymaga atestów higienicznych dla materiałów. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu ponieważ, atesty higieniczne są wymagane wyłącznie od grupy produktów, które mają kontakt z wodą zdatną do spożycia przez ludzi,*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż *wykreśla zapis dot. atestów higienicznych, który wpisano omyłkowo. Dla materiałów budowlanych nie mających kontaktów z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi nie wymaga się atestów higienicznych.*

3. *W OPZ punkt 6.2.1. Zamawiający zawarł zapis "montaż kształtek kapeluszowych klasy „C" długości 100cm".*

Prosimy o sprostowanie długości kształtek kapeluszowych, ponieważ kształtki typu "C" to kształtki o długości do 30 cm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż *omyłkowo wpisał w OPZ kształtki kapeluszowe klasy „C". Zamawiający wymaga zastosowania kształtek klasy „A" o długości 100cm.*

Niniejsze pismo stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest jej integralną częścią. Zmiany treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego postępowania.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający wydłuża termin składania ofert w przedmiotowym postepowaniu do dnia **07 kwietnia 2023 r.** do godz. **12:00.**

PREZES ZARZĄDU
Marek Goraj